



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Калининградской области

**ПРЕДПИСАНИЕ № 233**

должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

« 28 » февраля 2019 года

Управление Роспотребнадзора  
по Калининградской области  
(место вынесения)

Мною, заместителем начальника отдела санитарного надзора Управления  
Роспотребнадзора по Калининградской области Герасимовым Андреем Михайловичем

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области на основании распоряжения № 77 от 24 января 2019 руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Е.А. Бабура проведено плановое контрольно-надзорное мероприятие в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка - детского сада № 40 (МАДОУ ЦРР д/с № 40) по адресу г. Калининград, пер. Большевистский, дом 2/6 (акт проверки от 28.02.2019 № 77).

1) наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, адрес места нахождения (Ф.И.О. должностного лица  
единоличного исполнительного органа юридического лица); 2) Ф.И.О. должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;  
3) Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес;  
перечислить рассмотренные документы с указанием их реквизитов)

Выявлены нарушения санитарного законодательства и (или) условия, создающие угрозу возникновения, распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

(нужное подчеркнуть)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

01.02.2019 в 09ч30мин., 07.02.2019 в 09ч30мин при осмотре МАДОУ ЦРР д/с № 40 по адресу: г. Калининград, пер. Большевистский, дом 2/6 установлено:

1. В буфетной группы № 7 (логопедической) установлена 1 умывальная раковина для мытья посуды и столовых приборов, на момент проверки посудомоечная машина была не исправна, посуда мылась в одной раковине, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 4.33., п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части требований к оборудованию буфетных, мытью посуды и столовых приборов: «В дошкольных организациях для мытья посуды оборудуется двухгнездными моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей воды», «Посуду и столовые приборы моют в 2-гнездных ваннах, установленных в буфетных каждой групповой ячейки». В ходе проверки отремонтирована посудомоечная машина.

2. Стены в групповых №№ 3, 4, раздевальной группы № 2 не гладкие, имеют трещины, отслоения краски; в кабинете кастелянши на стенах и потолке грибок, трещины, отслоения обоев, краски; нарушена целостность штукатурки и покрытия масляной краской стен лестничного марша и коридора, ведущего в прачечную, что затрудняет качественное проведение влажной уборки и дезинфекции, тем самым не обеспечено соблюдение



требований к водоснабжению: «Подводкой горячей и холодной воды обеспечиваются помещения пищеблока, буфетных, туалетных для детей и персонала, постирочных, бассейна, медицинского блока. Умывальники, мочные ванны, душевые установки и водоразборные краны для хозяйственных нужд обеспечиваются смесителями»;

9. Над электросковородой на пищеблоке не оборудована локальная вытяжная система вентиляции, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части требований к технологическому оборудованию, а именно: «Технологическое оборудование, являющееся источником выделений тепла, газов, оборудуется локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения»;

10. По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что уровни искусственной освещенности занижены в раздевальной группы № 2 на 99-103лк, в раздевальной группы № 6 – на 84-97 лк, в кабинете ИЗО – на 69-85лк, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части требований к искусственному освещению; п.61 таблицы 2 раздела IV СанПиН 2.2.1./2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части требований к уровням искусственной освещенности в раздевальных дошкольных образовательных организаций; п. 5.6. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» в части требований к уровням искусственной освещенности в изостудиях, что подтверждается заключением эксперта №М.248.56.К.П.14 от 07.02.2019 по протоколу измерений от №3782 от 07.02.2019 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области (Аттестат аккредитации № РА. RU.710068 от 15.06.2015г., ИЛЦ № РА. RU.510362 от 20.11.2015г.);

11. Согласно заключению эксперта № М.318.56.К.П.14 от 14.02.2019 по протоколу лабораторных исследований № 3895-3898 от 13.02.2019 содержание витамина С в компоте из сухофруктов с витамином С (приготовленный на пищеблоке по адресу: пер. Большевикский, 2/6) при норме 50,0 мг на одну порцию составляет  $32,4 \pm 6,5$ мг., что не соответствует требованиям п.14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13;

12. По результатам исследований двух проб рабочих растворов дезинфицирующего средства «А-Дез» концентрация оказалась выше заявленной, а именно, концентрация дезинфицирующего средства для обработки поверхностей  $0,91 \pm 0,22\%$ , вместо 0,15%, концентрация дезинфицирующего средства для обработки санитарно-технического оборудования  $0,91 \pm 0,22\%$ , вместо 0,5%, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 4.2.1 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» в части «проведения профилактической дезинфекции в соответствии с нормативными документами», 17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части: «санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживаются независимо от эпидемиологической ситуации», что подтверждается экспертными заключениями ФБУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.304.56.К.П.14 с 13.02.2019 и № М.305.56.К.П.14 от 13.02.2019 к протоколам № 3899 и № 3900 с 12.02.2019;

13. На пищеблоке используется кухонный инвентарь (ножи, разливные ложки, металлические лопатки) без маркировки, что является не соблюдением требований п. 13. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части: «Кухонная посуда ... должна быть промаркирована и использоваться по назначению»;

14. На пищеблоке хранилась эмалированная кастрюля с отбитой эмалью, тем самым нарушены требования п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13, в части «не допускает



требований п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части требований к стенам помещений: «Стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибом и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию»;

3. В умывальной и туалетной группы № 2, постирочной и гладильной на стенах следы протечек, трещины, отслоения краски, облицовочной плитки; в кладовой и овощехранилище частично нарушена целостность покрытия водоземлемой краской тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части требований к стенам помещений пищеблока, буфетных, кладовых для овощей, охлаждаемых камер, моечной, постирочной, гладильной и туалетных: «Стены помещений пищеблока, буфетных, кладовых для овощей, охлаждаемых камер, моечной, постирочной, гладильной и туалетных следует облицовывать глазурованной плиткой или иным влагостойким материалом, безвредным для здоровья человека, на высоту не менее 1,5 м ... для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств»;

4. В умывальной и туалетной группы № 2, постирочной и гладильной на потолках следы протечек, трещины, отслоения краски, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части требований к потолкам помещений с повышенной влажностью: «Потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха (производственные цеха пищеблока, душевые, постирочные, умывальные, туалеты и другие) окрашивают влагостойкими материалами»;

5. В игровых групп №№ 3, 4 линолеумное покрытие пола не плотно пригнано на стыках, плинтусам, что затрудняет качественное проведение влажной уборки и дезинфекции, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части требований к полу: «Для пола используют материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов»;

6. Для организации дневного сна детей в группах используют не огражденные поверхности трехуровневых кроватей «Каскад» (четвертый уровень), что небезопасно для здоровья и жизни детей, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части требований к организации дневного сна детей: «В существующих дошкольных образовательных организациях при отсутствии спален по проекту или недостаточной площади имеющихся спальных помещений допускается организовывать дневной сон детей дошкольных групп и групповых на раскладных кроватях с жестким ложем или на трансформируемых (выдвижных, выкатных) одно - трехуровневых кроватях»;

7. В игровой группы № 6 на 3-х секциях батарей отсутствуют ограждающие устройства тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части требований к ограждающим устройствам отопительных приборов: «Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, не вызывающих вредного воздействия на человека»;

8. В постирочной у одной из 3-х чугунных ванн (для сбора грязного белья) отсутствуют водоразборные краны, у второй ванны (для замачивания грязного белья) краны не обеспечены смесителем, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в част



использовать посуду с отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированную, с поврежденной эмалью, пластмассовую и столовые приборы из алюминия»;

15. Воспитатели в группах работали без спецодежды, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 19.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части требований к обеспечению воспитателей спецодеждой.

16. Расчет дезинфекционных средств, необходимых для дезинфекционных мероприятий в детском саду не проведен в полном объеме: не представлены расчеты на генеральную уборку, отсутствуют расчеты на текущую и заключительную дезинфекцию (копия расчетов на генеральную уборку прилагается), что является не соблюдением требований п.3.6.3 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».

тем самым нарушены и требования ч.1 статьи 28, 29, 34, 35 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части санитарно-эпидемиологических требований соблюдения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно «В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства»

(описание события нарушения требований законодательства с указанием норм, которые нарушены со ссылками на пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации)

С целью устранения выявленных нарушений и (или) предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

(нужное подчеркнуть)

в соответствии с полномочиями, определенными ст.11, ст.44, ст.50, ст.51 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», предписываю: муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка - детского сада № 40 далее - МАДОУ ЦРР д/с № 40 (в соответствии с приказом Комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» от 13.12.2018 № ПК-КпО-1154 заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением МАДОУ ЦРР д/с № 40 Брусило Светлана Владимировна) по адресу: г. Калининград, пер. Большевицкий, дом 2/6 ОГРН 1023901647802, ИНН 3907009794, дата регистрации 07.06.1994

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица с указанием Ф.И.О. единоличного исполнительного органа; Ф.И.О. (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства; Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

#### Устранить нарушения:

1. Устранить нарушение п. 4.33., п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13) в части требований к оборудованию буфетных, мытью посуды и столовых приборов: «В дошкольных организациях для мытья посуды оборудуется двухгнездными моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей воды», «Посуду и столовые приборы моют в 2-гнездных ваннах, установленных в буфетных каждой групповой ячейки», оборудовав двухгнездную моечную ванну с подводкой к ней холодной и горячей воды в В буфетной группы № 7 (логопедической);

Срок до 01.09.2019

2. Устранить нарушение п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, обеспечив косметический ремонт стен в групповых №№ 3, 4, раздевальной группы № 2; в кабинете кастелянши, стен



лестничного марша и коридора, ведущего в прачечную, позволяющий качественное проведение влажной уборки и дезинфекции поверхностей.

Срок до 01.03.2020

3. Устранить нарушение п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, обеспечив косметический ремонт умывальной и туалетной группы № 2, постирочной, гладильной, в кладовой и овощехранилище, устранив дефекты поверхности стен;

Срок до 01.03.2020

4. Устранить нарушение п. 5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13, выполнив ремонт потолка в умывальной и туалетной группы № 2, постирочной и гладильной;

Срок до 01.03.2020

5. Устранить нарушение п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13, устранив дефекты линолеумного покрытия пола в игровых групп №№ 3, 4, обеспечив качественное проведение влажной уборки и дезинфекции поверхностей;

Срок до 01.03.2020

6. Устранить нарушение п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13, обеспечив организацию дневного сна детей в группах не более трех уровней кроватей «Каскад»;

Срок до 01.09.2019

7. Устранить нарушение п. 8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13, оборудовав в игровой группы № 6 на 3-х секциях батарей ограждающие устройства;

Срок до 01.09.2019

8. Устранить нарушение п. 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13, обеспечив в постирочной разводку горячей и холодной воды со смесителями к каждой ванне;

Срок до 01.09.2019

9. Устранить нарушение п. 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13, оборудовав над электросковородой на пищеблоке локальную вытяжную систему вентиляции;

Срок до 01.03.2020

10. Устранить нарушение п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части требований к искусственному освещению; п.61 таблицы 2 раздела IV СанПиН 2.2.1./2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части требований к уровням искусственной освещенности в раздевальнях дошкольных образовательных организаций; п. 5.6. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», обеспечив уровни искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями, подтвердив инструментальными измерениями.

Срок до 01.09.2019

11. Устранить нарушение п.14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13, обеспечив «С» – витаминизацию 3-х блюд 50,0 мг на одну порцию, подтвердив лабораторными исследованиями;

Срок до 01.05.2019

12. Устранить нарушение п. 4.2.1 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», 17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13, обеспечив соблюдение инструкций по приготовлению рабочих растворов дезинфицирующих средств, подтвердив соответствие заданной концентрации лабораторными исследованиями.

Срок до 01.05.2019

13. Устранить нарушение п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13, промаркировав кухонный инвентарь (ножи и пр.);

Срок до 01.05.2019

14. Устранить нарушение п. 13.13. СанПиН 2.4.1.3049-13, исключив использование на пищеблоке эмалированной посуды с дефектами (отбитой эмалью и пр.);

Срок до 01.05.2019



15. Устранить нарушение п. 19.6. СанПиН 2.4.1.3049-13, обеспечив весь персонал достаточным количеством спецодежды;

Срок до 01.05.2019

16. Устранить нарушение п.3.6.3 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», обеспечив расчет дезинфекционных средств, необходимых для дезинфекционных мероприятий в детском саду в полном объеме на текущую и заключительную дезинфекцию.

Срок до 01.05.2019

(нарушения законодательства, подлежащие устранению с указанием сроков их исполнения)

Кроме того,

**В. 7-ми дневный срок после истечения сроков выполнения предписания представить по каждому пункту информацию об исполнении предписания с одновременным представлением следующих документированных сведений: заверенные надлежащим образом копии актов выполненных работ, накладных, протоколов лабораторных исследований, приказов по устранению выявленных нарушений, фотографии и др.).**

(перечень документированной информации, подлежащей представлению, в качестве подтверждения выполнения требований предписания (акты выполненных работ, протоколы лабораторных исследований и др.)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законом для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.

Предписание вступает в силу с момента вручения.

Кроме того, в соответствии с п.71 приказа Роспотребнадзора от 16.07.2012г. № 764"Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров" (зарегистрированного в Минюсте РФ 04 сентября 2012 г. N 25357) Управление Роспотребнадзора разъясняет, что должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений и с этой целью организует проведение внеплановой проверки на основании истечения срока исполнения лицами, подлежащими проверке, ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

В случае если при проведении внеплановой проверки установлено, что в установленный срок законное предписание должностного лица Роспотребнадзора об устранении нарушений не выполнено, должностное лицо Роспотребнадзора, которое проводит внеплановую проверку:

1) возбуждает производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) дает предписание об устранении нарушений, которые не были устранены в назначенный срок с установлением срока для устранения указанных нарушений.


Заместитель начальника отдела  
санитарного надзора Управления  
Роспотребнадзора по Калининградской  
области

(должность лица, уполномоченного осуществлять  
госсанэпиднадзор)

Предписание получил «28» февраля 2019 года:

заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 40


(законный представитель юр. лица; ИП)



(подпись)

Герасимов А.М.

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Брусило С.В.

(фамилия, имя, отчество)